



Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314

Број 8/2016/ 09. 09. 2016. године

Крушевац

Заинтересовано лице за

ЈН-ОП 8/2016

Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15), Комисија за јавну набавку даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача у вези конкурсне документације за јавну набавку ЈН-ОП 8/2016-Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање.

**Питање:**

Поштовани,

На страни 25. конкурсне документације наведено је да прохромска спојница мора имати ојачања на оба краја у виду Л профила од прохромског лима дебљине 3мм, да вијци морају бити оригинални фабрички, са главом М10х70/60, међусобно повезаних прохромском основом за центрирање, и да се не смеју користити навојне шипке. На овај начин тј. код оваквог техничког описа јасно је да покушавате фаворизовати одређеног произвођача. Из досадашњег искуства трговином овом врстом робе, упознати смо са чињеницом да само један произвођач производи репаратурне спојнице оваквих карактеристика. Такође познато је да постоје и реномирани светски произвођачи, који не производе репаратурне спојнице на овај начин али их производе много квалитетније а на основу Вашег техничког описа могуће је такве произвођаче одбацити јер не испуњавају изглед спојнице какав сте ви прописали. Такође приметно је да се код одређивања техничких карактеристика нигде не позивате ни на један стандард већ само на визуелни изглед спојнице.

На овај начин се директно крши ЗЈН у члану 10. став 1: **Наручилац је дужан да у поступку набавке омогући што је могуће већу конкуренцију** и став 2: **Наручилац не може да ограничи конкуренцију а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.**

Најлепше Вас молимо да се изврше измене конкурсне документације у погледу техничких захтева за репаратурне спојнице где ће се омогућити свим заинтересованим понуђачима да доставе своје понуде и да се њихова понуда разматра независно од физичког изгледа спојнице која се нуди, тј. да се оцена врши према томе да ли понуђене спојнице функционално одговарају захтевима наручиоца.

Све написано односи се и на репаратурне спојнице за поцинковане цеви тзв „мини спојнице“.

Молимо за Ваш одговор да ли ћете измени конкурсну документацију у делу техничких захтева за репарационе спојнице јер су нам та иста права код овако расписане документације свакако ускраћена.

**Одговор:**

Техничка спецификација за репаратурне спојнице јасно дефинише техничке карактеристике производа почев,од материјала за тело спојнице,минималне уградбене дужине,начина затезаања као и дебљину гумене облоге за заптивање.

На основу наведеног наручилац сматра да није потребна измена техничке спецификације.

Уколико постоје друге нејасноће у вези техничких карактеристика производа спремни смо да прецизније дефинишемо захтеве из техничке спецификације,на основу питања које потенцијални понуђачи могу поставити сходно Закону о јавним набавкама.

Комисија за ЈН-ОП 8/2016

Председник

Горан Марјановић

